

# АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 27/\_\_\_\_\_

г. Караганда  
Место составления

15.02.2022 г.  
Время 11:59

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 27 от 08.02.2022 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
КОСЫЛБЕКОВ АСХАТ МАКСАТОВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды  
ТУЯКБАЕВ РИЗАБЕК ФАЗЫЛОВИЧ - Главный специалист группы снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, КАРАГАНДА, имени Казыбек Би (Караганда), Колодезная (УЛИЦА), 9.

**5. Срок проведения проверки** 10.02.2022 - 15.02.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Позтажные двери лестничных клеток 1 и 2 этажей эксплуатируются в открытом положении. Основание: Правила пожарной безопасности утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.10.2014 года №1077. Пункт 2-44.5;	П. 67 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В кабинете №205 эксплуатируются электроудлинители (временные электросети) проложенные в местах передвижения людей не защищенные от	П. 73 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	механических повреждений. Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.10.2014 года №1077. Пункт 6-4.1.;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Соединения жил проводов в распределительной коробке в помещении буфета выполнены при помощи скруток. Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.10.2014 года №1077. Пункт 4.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не предоставлен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации с обслуживающей организацией. Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.10.2014 года №1077. Пункт 2-3;	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Косимов А. А.* 15.09.2022г.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*Браковина* *Мамалова А.А.* *Манж*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

*нет* *Мамалова А.А.* *Манж*

Приложение на « 5 » листах

« 15 » 02 2022г.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  
МАМАНДАНЫРЫЛҒАН  
МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТЫ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ  
ШЫҒЫС № 78/28  
2022 ж. " 03 " 09

Начальнику  
УЧС города Караганды  
полковнику гражданской защиты  
Н.Шакенову

Администрация КГУ «СШЛИ «Информационных технологий»,  
направляет Вам информацию о проведенных мероприятиях устранения  
нарушений по результатам проверки Акт №27 от 15.02.2022 года:

- 1) В помещении буфета соединение жил проводов в распределительной коробке смонтированы при помощи СИЗ-2 4,5-12,0;
- 2) В кабинете №205 эл.проводка смонтирована в кабель-канал, гофроукав;
- 3) Двери лестничных клеток 1 и 2 этажей эксплуатируются в закрытом состоянии при помощи доводчиков;
- 4) По результатам конкурса гос.закупок, заключен договор №28 от 23.02.2022 г., с ТОО «ADA Safety» на обслуживание АПС.

Приложение на: 2 листах.

Директор



А.А.Манапова

исп: Ж.К.Кайракбаев  
тел: 8 (7212) 37-64-22  
Email: info@itlyceum.kz

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ҚАРАҒАНДЫ  
ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»  
Кіріс \_\_\_\_\_ Парқ / саны \_\_\_\_\_  
Қосымша \_\_\_\_\_ Парқ \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_\_ ж. 03.22

Қарағанды қ.  
Актіні толтыру орны

09.03.2023 ж.  
Уақыты 15:39

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы  
24.02.2023 ж. № 19

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы  
КОСЫЛБЕКОВ АСХАТ МАКСАТОВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы) Қарағанды облысы білім басқармасының "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Қарағанды облысы білім басқармасының "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, КАРАГАНДИНСКАЯ, КАРАГАНДА, имени Казыбек Би (Караганда), Колодезная (УЛИЦА), 9.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 28.02.2023 - 09.03.2023

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Қарағанды облысы білім басқармасының "Ақпараттық технологиялар" мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	№211 кабинетте компьютер мониторуна электр сымы оқшаулау қасиеті бүлінген күйде пайдаланылады. Негізі: ҚР ТЖ Министрінің 21.02.2022 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі ережелері. №55. 1-тармақтың 86-тармағы.	П.74 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты
2	Директордың орынбасарларының кабинетінде бос электр розеткасы жұмыс істейді. Негізі: ҚР ТЖ Министрінің 21.02.2022 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі ережелері. №55. 86-тармақ 2-тармақ.	П.75 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Косыбеков А. М. 09.03.2023 ж.

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары

немесе қол қойудан бас тарту

Мамытқызы сенім қам бойынша  
Тек М. Н. Тадрисбаев

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескертулер жоқ  
Тек М. Н. Тадрисбаев

Қосымша « 7 » парақта

« 09 » 03 2029 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

Начальнику  
УЧС города Караганды  
полковнику гражданской защиты  
Ш.Шакенову

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҚАРАҒАҢДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
АҚПАРАТТЫқ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  
ЖӘНЕ АКТЫҒАЙЫРМАҒА  
ҚАТЫСТЫҒАН  
ІШКІ АРНАЛАР  
ҚАТЫСТЫҒАН  
МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚАҒАЗАТ  
№ 8/77  
03.27

Администрация КГУ «СШЛИ «Информационных технологий»,  
направляет Вам информацию о проведенных мероприятиях устранения  
нарушений по результатам проверки Акт №19 от 09.03.2023 года:

- 1) В кабинете №211 произвели замену электрического провода  
монитора компьютера;
- 2) В помещении учебной части закрепили электрическую розетку.

Приложение на 3 листах.

Директор



*А.А. Манапова*

А.А.Манапова

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАҢДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ҚАРАҒАҢДЫ  
ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»  
Кіріс \_\_\_\_\_ Парақ / саны \_\_\_\_\_  
Қосымша \_\_\_\_\_ Парақ / саны \_\_\_\_\_  
20 23 ж. 27.03